



DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE SERVIZI TECNICI PER IL PATRIMONIO EDILIZIO

CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI "OPLA' POLIBA – Open Innovation Lab: REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI DIDATTICI DEL POLITECNICO DI BARI"

Di seguito si riportano le richieste di chiarimento pervenute sulla piattaforma telematica Tuttogare. Il presente file verrà aggiornato ogni qualvolta verrà presentata una richiesta di chiarimento, pertanto, si invitano gli interessati a verificare gli eventuali aggiornamenti che verranno puntualmente pubblicati, nella pagina relativa alla procedura in oggetto, sulla piattaforma telematica Tuttogare <https://poliba.tuttogare.it/>.

CHIARIMENTO N. 1 del 22/01/2021

Richiesta: Buongiorno, abbiamo provato ad effettuare sia il pagamento ANAC che il PASSOE ma il CIG non risulta abilitato. Inoltre, chiediamo copia del modello offerta economica da inserire nella busta B. Cordiali saluti e grazie

Risposta: Il CIG è stato perfezionato e quindi possibile procedere. Per quanto concerne l'offerta economica, il sistema genera automaticamente il modello della stessa dopo che è stata inserita la documentazione amministrativa. In caso dovessero riscontrarsi problemi è necessario contattare il Call Center.

CHIARIMENTO N. 2 del 23/01/2021

Richiesta: Buongiorno. Ci confermate che, essendo il vostro Avviso Pubblico per Manifestazione d'Interesse stato pubblicato in data antecedente al 31/12/2020, la partecipazione alla gara non è soggetta al versamento del contributo ANAC? Si resta in attesa di vostre nuove al riguardo. Grazie e cordiali saluti.

Risposta: La procedura negoziata ha avuto avvio in data successiva al 31/12/2020 e quindi i partecipanti sono tenuti al versamento del contributo ANAC.

CHIARIMENTO N. 3 del 25/01/2021

Richiesta: Buongiorno, il cig non è presente per la creazione del PASSOE.

Risposta: Il CIG è stato perfezionato e quindi possibile procedere. In caso dovessero riscontrarsi problemi è necessario contattare il Call Center.

CHIARIMENTO N. 4 del 25/01/2021

Richiesta: Buonasera, si chiedono delucidazioni sulla tipologia dei vetri da inserire nella facciata.
Grazie

Risposta: Il progetto prevede serramenti esterni con vetrocamera del tipo secondo la seguente stratigrafia:

1. 10 mm vetro temprato termicamente;
2. 16 mm gas argon 90%;
3. stratophone 44.2 / 55.2 - basso emissivi ($U_g = 1,1 / 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$).